

แนวทางการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว)

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานอันอาจทำให้เกิดการกระจุกตัวในการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี เห็นว่าควรมีการจัดทำแผนการตรวจเพื่อจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนผู้ประกอบการจะยื่นต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือสำหรับประชาชนระบุว่าให้ผลการทดสอบและตรวจสอบในระหว่างปีที่ยื่นต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาตได้ โดยแนวทางดังกล่าวมีรายละเอียดการปฏิบัติแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑. ขั้นตอนการจัดทำแผนการตรวจต่ออายุใบอนุญาต (ต้นเดือนมกราคมของทุกปี)

๑.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการตรวจต่ออายุประจำปีของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โดยพิจารณาการนัดทดสอบต่ออายุเฉลี่ยให้ครอบคลุมทั้งปีและควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประจำปี (การกำหนดวันนัดทดสอบควรให้เป็นไปตามวันหมดอายุของใบอนุญาตเดิมก่อนหน้ากฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๖ ใช้บังคับ)

๑.๒ เสนอแผนการตรวจต่ออายุประจำปีให้ผู้มีอำนาจลงนามพิจารณาและเห็นชอบ

๑.๓ จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ทราบและดำเนินการตามแผนตรวจต่ออายุประจำปี หากมีการคลาดเคลื่อนผู้ประกอบการควบคุมประเภทที่ ๓ จะต้องจัดให้มีการทดสอบให้ได้ก่อนวันยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประจำปี

๒. ขั้นตอนการทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาต (เดือนมกราคม – เดือนตุลาคม ของทุกปี)

๒.๑ ผู้ประกอบการควบคุมประเภทที่ ๓ หรือผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายทำหนังสือแจ้งขอนัดทดสอบตามแผนการตรวจต่ออายุประจำปี

๒.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการควบคุมประเภทที่ ๓ กำหนดวันทดสอบและให้ผู้ประกอบการเตรียมการทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ดังนี้

๒.๒.๑ ตรวจสอบรายละเอียดของการออกแบบและรายการคำนวณถัง ท่อ และอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด

๒.๒.๒ แจ้งผู้ทดสอบและตรวจสอบให้เตรียมถัง ท่อ และอุปกรณ์ดังกล่าว ที่จะทำการทดสอบและตรวจสอบให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทำการทดสอบและตรวจสอบ

๒.๒.๓ เมื่อผลการทดสอบและตรวจสอบถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ประกอบการติดตามเร่งรัดรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบจากบริษัทผู้ทดสอบฯ เพื่อส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว

๓. ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต (วันที่ ๒ พฤศจิกายน – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี)

๓.๑ ผู้ประกอบการควบคุมประเภทที่ ๓ ยื่นแบบคำขอ ธพ.ก.๓ ภายใน ๖๐ วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมเอกสารประกอบคำขอตามคู่มือสำหรับประชาชน สามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th

๓.๒ กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติม

หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

๓.๓ ระยะเวลาการพิจารณาคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอ แบ่งได้เป็น ๒ กรณี ดังนี้

๓.๓.๑ กรณีผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ยื่นแบบคำขอ ธพ.ก.๓ ในเดือนพฤศจิกายน มีระยะเวลาในการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาต ๔๕ วัน

๓.๓.๒ กรณีผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ยื่นแบบคำขอ ธพ.ก.๓ ในเดือนธันวาคม มีระยะเวลาในการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาต ๗๕ วัน

ทั้งนี้ ต้องเสนอเรื่องให้ผู้มีอำนาจลงนามพิจารณาและลงนามในใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔. ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา (ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน เป็นต้นไป)

เมื่อมีคำสั่งออกใบอนุญาตให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ และรับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งออกใบอนุญาตหากไม่มารับภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ และให้จำหน่ายเรื่องออกสารระบบ

แผนภาพแสดงแนวทางการปฏิบัติงานตามระยะเวลาต่างๆ
ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว)



